

Министерство образования и науки Российской Федерации
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
**«Средняя школа № 5 городского округа город Михайловка
Волгоградской области»**

403343 г.Михайловка Волгоградской области, ул.Энгельса,20, тел./факс (844 63) 2-72-41, 2-47-51, 2-23-60,
л/с 5237К08501 при р/с 40102810445370000021 в Отделении Волгоград Банка России ,
ИНН 3437008422, КПП 343701001, БИК 011806101
Администрация городского округа город Михайловка

Исх.№ 231 от «26» июля 2022г.

Акт

обследования недостатков и дефектов на объекте «Выполнения работ по ремонту кровли здания МКОУ «Средняя школа №5 в городском округе город Михайловка Волгоградской области».

Комиссия в составе:

Директор МКОУ СШ №5 Белякова Елена Вячеславовна;
Педагог библиотечарь МКОУ СШ №5 Панфилова Екатерина Ивановна;
Заведующий хозяйством МКОУ СШ №5 Гришкова Галина Александровна

обследовала дефекты на объекте по ремонту кровли здания МКОУ СШ №5 г. Михайловка и установила следующее:

Между муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Средняя школа №5 городского округа город Михайловка Волгоградской области» и обществом с ограниченной ответственностью «Спектр 7» с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» были заключены контракты № 2188/20 от 05.06.2020г., № 21/20Ц от 07.07.2020 г. на выполнение работ по ремонту кровли здания МКОУ СШ №5 в г. Михайловка.

31.07.2020 и 22.09.2020 года Сторонами подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.

В соответствии с условиями контракта срок нормальной эксплуатации «Объекта» (гарантийный срок выполненных работ) – 5 лет.

В процессе эксплуатации выявились недостатки в строительномонтажных работах, выполненных в рамках контракта № 2188/20 от 05.06.2020г., № 21/20Ц от 07.07.2020 г. на выполнение работ по ремонту кровли здания МКОУ СШ №5 в г. Михайловка, которые привели к появлению следующих дефектов:

Вследствие протекания кровли, в помещениях третьего этажа здания МКОУ СШ №5 на потолке появились затечные пятна, отслоение и осыпание штукатурного слоя, на стенах в кабинетах младшего блока происходит тоже самое и образуется плесень.

Для устранения недостатков и дефектов необходимо:

1. Осуществить ремонт кровли здания МКОУ СШ №5 в г. Михайловка.
2. Осуществить ремонт потолков в помещениях третьего этажа здания МКОУ СШ №5, путем зачистки затечных пятен, оштукатуривание, шпаклевания и окраску потолков в помещениях третьего этажа.
3. Произвести ремонт потолка и стен в кабинете 7 и ремонт стен в кабинете 19 младшего блока

Подписи:

Директор МКОУ СШ №5




_____ Белякова Е.В.

Заведующий хозяйством МКОУ СШ №5


_____ Гришкова Г.А.

Педагог библиотекарь МКОУ СШ №5


_____ Панфилова Е.И.

Приложение: фото дефектов